



Câmara Municipal de Irupi
Gabinete do Presidente

OF/GP/CFI

Irupi - ES, 19 de dezembro de 2023 .

ENCAMINHA OFICIO A EMPRESA PASSO PASSO CONSTRUÇÕES LTDA.

Ao: Ilmo. Sr. Lucas Almeida dos Santos

MD: Representante da empresa Passo a Passo Construções Ltda.

Tendo em vista o Laudo Técnico de lavra da Engenheira Sabrina Laudelina de Oliveira, contratada por este Poder para acompanhar a reforma do prédio desta Instituição, datado de 18 de dezembro de 2023, onde constata que há problemas na impermeabilização da laje do prédio da Câmara Municipal de Irupi, e que além do relatório circunstanciado nele contido, em suas conclusões finais expressa que “...a manta utilizada não corresponde a especificada inicialmente e que a sua instalação foi executada de forma equivocada, ocasionando perda das propriedades mecânicas e deslocamento da mesma, provocando inúmeros pontos de infiltração.”

Sendo necessária para cumprimento da função de estanqueidade da laje da obra, toda a retirada do material e limpeza adequada, e aplicação correta de todas as fases da execução da aplicação da manta de impermeabilização.”

Assim, diante do Laudo Técnico do profissional especializado, contratado por este Poder para este fim, **NOTIFICO** esta empresa, para a realização dos serviços de impermeabilização da Laje do Prédio da Câmara Municipal de Irupi, nos exatos termos do Projeto Arquitetônico e na forma indicada no Laudo Técnico já mencionado.

Segue anexo, o Laudo Técnico já mencionado.

Sem mais para o momento, despeço-me.

Atenciosamente.





Câmara Municipal de Irupi
Gabinete do Presidente

José Teodoro de Almeida

Presidente da Câmara

